



ПАСПОРТ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРИИ D...PI,
СЕРИИ D...PRO.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	3
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	3
5. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД, ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	6
7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	7
8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.	7
9. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ	10
(ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ).....	10
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	12
13. СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРЕ	13

1. ВВЕДЕНИЕ

Данный документ содержит сведения, необходимые при транспортировке, хранении, монтаже и на весь период эксплуатации вентиляторов кухонных Сезон серий D...PI и D...PRO (далее – «вентиляторы»).



Данный документ является обязательным к ознакомлению. Несоблюдение правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, содержащихся в документе, может привести к выходу вентилятора из строя без возможности гарантийного ремонта.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кухонные вентиляторы Сезон серий D...PI, D...PRO перемещают воздух и другие невзрывоопасные и неагрессивные (к углеродистым сталям) газовые смеси. Вентиляторы применяются в системах механической вентиляции помещений различных назначений и могут быть использованы как в приточных, так и в вытяжных системах.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вентиляторы разрешено применять в следующих условиях:

- в перемещаемом воздухе отсутствуют липкие вещества и волокнистые материалы;
- допустимая концентрация пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³;
- температура обрабатываемого воздуха находится в диапазоне -40...+80° С;
- в месте установки вентилятора среднеквадратичное значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят

- Вентилятор кухонный – 1 шт.;
- Паспорт на оборудование – 1 шт.

5. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД, ПРИНЦИП РАБОТЫ

Данный документ содержит информацию о двух сериях кухонных вентиляторов D...PI и D...PRO. Параметры модельных рядов для каждой серии указаны ниже:

	Серия D...PI	Серия D...PRO
Тип корпуса	Алюминиевый каркас, шумо-и теплоизоляционные панели 25 мм окрашенные в RAL 5005, наполнитель - ППУ	Алюминиевый каркас, шумо-и теплоизоляционные панели 45 мм окрашенные в RAL 5005, наполнитель - ППУ
Двигатель	Алюминиевый двигатель класса энергоэффективности Standard Efficiency (IE1/IE2) производство ABB	
Рабочее колесо	Стальные колеса, с назад загнутыми лопатками, производство ZIEHL-ABEGG	
Типоразмеры	5 вариантов размеров – 25,28,31,35,40	

ВНЕШНИЙ ВИД СЕРИИ D




Рис. 1. Вентилятор кухонный Сезон D

Условное обозначение вентиляторов:

Вентилятор кухонный Сезон D25 PRO

D – принадлежность изделия к серии «кухонные вентиляторы»;

25 – модель вентилятора;

P – вентилятор с конструкцией пары колесо-двигатель типа «Plug Fan»;

RO – применение шумоизолированного корпуса 45 мм;

- Внутренняя конструкция вентиляторов серий D...PI и D...PRO основана на технологии «Plug Fan», которая подразумевает закрепление рабочего колеса напрямую на вал асинхронного электродвигателя, без применения шкивов и ремней.
- В вентиляторах применяются стальные рабочие колеса с назад загнутыми лопатками **ZIENL-ABEGG**. В процессе вращения колеса на частоте электродвигателя, создается движущая воздушная сила, которая перемещает воздушную массу через диффузор на колесо, оттуда к выходу из вентилятора – на следующий сетевой элемент или в сеть воздуховодов.
- Рабочее колесо статически и динамически отбалансировано.
- В вентиляторах D используется асинхронный двигатель **ABB** класса энергоэффективности IE1/IE2. Двигатель в конструкции вентилятора полностью изолирован от рабочей зоны колеса. Применяемые электродвигатели позволяют достичь рабочего ресурса вентиляторов более 40 000 часов без профилактики. Обмотка оснащена дополнительной защитой от влажности.
- Корпус вентиляторов изготовлен из алюминиевого каркаса.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические параметры вентиляторов серии D...PI и серии D...PRO идентичны и приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики вентиляторов D...PI/PRO

Модель	Сечение канала	Максимальный расход воздуха	Макс. давление	Мощность двигателя	Питание двигателя	Ток (Δ - 3ф 230В)	Ток (Y - 3ф 400В)
D25 PI/PRO	500x500 мм	2 400 м ³ /ч	760 Па	0,37 кВт	3ф 230/400В	1,7 А	0,98 А
D28 PI/PRO	500x500 мм	3 300 м ³ /ч	950 Па	0,75 кВт		3,0 А	1,73 А
D31 PI/PRO	500x500 мм	4 600 м ³ /ч	1200 Па	1,1 кВт		4,2 А	2,4 А
D35 PI/PRO	600x600 мм	6 600 м ³ /ч	1500 Па	2,2 кВт		7,7 А	4,5 А
D40 PI/PRO	700x700 мм	9 400 м ³ /ч	1 935 Па	4 кВт	3ф 400/690В	7,9 А (Δ - 3ф 400В)	4,5 А (Y - 3ф 690В)





Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры – серия D...PI

Модель	Высота В, мм	Ширина С, мм	Длина А, мм	Присоединение D, мм	Присоединение E, мм
D25 PI	560	560	560	530	530
D28 PI	560	560	560	530	530
D31 PI	560	560	560	530	530
D35 PI	660	660	660	630	630
D40 PI	760	760	760	730	730

Таблица 3. Габаритные и присоединительные размеры – серия D...PRO

Модель	Высота В, мм	Ширина С, мм	Длина А, мм	Присоединение D, мм	Присоединение E, мм
D25 PRO	600	600	600	530	530
D28 PRO	600	600	600	530	530
D31 PRO	600	600	600	530	530
D35 PRO	700	700	700	630	630
D40 PRO	800	800	800	730	730

7. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ



Для переключения режимов работы (Δ/Y) необходимо подключить перемычки **черного** цвета по одной из схем, представленных выше.

Все вентиляторы поставляются с завода-изготовителя с подключением звездой (Y) к сети с напряжением 400В, за исключением D40PI/PRO с подключением треугольником (Δ) к сети с напряжением 400В.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- При подготовке вентиляторов к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в ГОСТ 12.4.02175 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- К монтажу и эксплуатации элементов установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие соответствующую квалификацию.

- Требования охраны окружающей среды должны обеспечиваться при проектировании отдельных элементов в вентиляционных системах.
- Монтаж и обслуживание агрегата необходимо производить только при отключении его от электросети и полной остановки вращающихся частей.
- Заземление вентиляторов должно производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПЭУ). Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.
- При работах, связанных с опасностью поражения электрическим током следует применять защитные средства.
- Монтаж вентиляторов должен обеспечивать свободный доступ к местам обслуживания их во время эксплуатации. Место монтажа элементов системы должны иметь устройства, предохраняющие от попадания в них посторонних предметов способных повредить водяной контур, вентилятор и другие элементы.
- Обслуживание и ремонт отдельных элементов системы необходимо производить только при отключении всех электрических элементов и полной остановки вращающихся частей.
- При испытаниях, наладке и работе вентиляторов всасывающее и нагнетательное отверстия должны быть ограждены так, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком и вращающимися частями.

Агрегат допускается эксплуатировать только в том диапазоне мощностей, который указан в его технических характеристиках.

9. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

В зависимости от типоразмера и веса оборудования при необходимости использовать соответствующую подъемно-транспортную технику.

ПРИ МОНТАЖЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО СО СТОРОНЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. Монтаж агрегата должен обеспечивать свободный доступ к сторонам его обслуживания во время эксплуатации.

Монтаж элементов должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021D75, СНиП3.05.01D83, проектной документации и настоящего паспорта.

При производстве работ с деталями из листового металла, самонарезными винтами, скобами и подобными элементами, которые имеют острые края и

оконечности, монтажники, во избежание получения травмы, должны соблюдать соответствующую осторожность.

Входные и выходные воздуховоды подсоединяются посредством гибких вставок. Которые можно крепить либо к фланцам воздухораспределительного отверстия, либо непосредственно к каркасу корпуса агрегата на полное торцевое отверстие входа/выхода воздуха.

Перед началом монтажа необходимо произвести осмотр элементов. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод установки в эксплуатацию без согласования с предприятием продавцом не допускается.

При монтаже вентилятора необходимо:

- Убедиться в легком и плавном вращении рабочего колеса;
- Проверить сопротивление изоляции двигателя и при необходимости просушить его (если вентилятор подвергался воздействию воды);
- Заземлить вентилятор и двигатель;
- Электрическое присоединение двигателя производить в соответствии со схемой подключения (стр. 8 данного паспорта);
- Убедиться в отсутствии внутри него посторонних предметов; 6) Проверить соответствие напряжений питающейся сети и двигателя.

Кратковременным включением двигателя проверить соответствие направления вращения рабочего колеса направлению стрелке на корпусе. Если соответствия нет – изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз на клеммах двигателя.



Перед вводом агрегата в эксплуатацию необходимо, чтобы квалифицированный специалист проверил следующее:

- комплектность, правильность монтажа и подсоединения к нему воздуховодов;
- отсутствие строительного мусора внутри элементов системы вентиляции и воздуховодов;
- правильность и комплектность электроподключения;
- проверить правильность установленных внутренних элементов по отношению к направлению движения воздуха;
- надежность электрических контактов и соответствие сетевого питания характеристикам, указанным на идентификационной табличке агрегата;

- герметичность уплотнения кабельных входов;
- правильность подключения и герметичность соединений нагревательной системы, при её наличии;
- убедиться в беспрепятственности вращения крыльчатки вентиляторов;
 - проверить работу вентилятора в течении 30 минут. При появлении шумов, повышенной вибрации, чрезмерном нагреве или других признаков ненормальной работы вентилятор должен быть остановлен до устранения неисправностей.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ)

Пользователь несет ответственность за проведение надлежащего технического обслуживания, необходимого для поддержания его в хорошем рабочем состоянии. Для нормальной работы агрегата необходимо выполнение следующих действий:

10.1 Параметры напряжения питания электродвигателя вентилятора должны соответствовать характеристикам, указанным в его идентификационной табличке. Подключение к источнику питания выполняется в соответствии с местными нормами и правилами эксплуатации электрооборудования.

10.2 Необходимо регулярно проверять тепловые реле защиты электродвигателей от перегрузки и все электрические контакты.

10.3 Необходимо регулярно проверять заземление металлической конструкции агрегата.

10.4 Каждые полгода следует проверять степень износа всех подвижных элементов агрегата и надежность затяжки установочных винтов.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Завод-изготовитель не несет ответственность за любые убытки (включая компенсацию простоев и упущенную выгоду), любой прямой или косвенный ущерб какому-либо технологическому оборудованию, инженерным коммуникациям, строительным конструкциям, элементам отделки и предметам интерьера, или иному имуществу на объекте, прямо или косвенно нанесенный в процессе эксплуатации вентиляционного оборудования, либо имеющий любое отношение к функционированию вентиляционного оборудования, его ремонту или выходу из строя.

Регламент предоставления услуг.

11.1 Стандартный гарантийный срок на вентиляционное оборудование – 3 года с момента отгрузки с завода-изготовителя, расширенный (предоставляется по отдельному Договору) – 5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя.

11.2 Гарантийные обязательства распространяются на дефекты, возникшие при эксплуатации оборудования согласно прилагаемых Паспортов и Инструкций, а предварительно при его надлежащей приемке, транспортировке, монтаже и наладке, по причинам дефекта сборки оборудования, заводского брака комплектующих изделий, либо нормального износа оборудования в течение гарантийного срока.

11.3 Гарантия не распространяется на:

- Изделия, подлежащие нормальному износу, например, фильтрующие вставки, ремни клиноременной передачи, кассеты поверхностных увлажнителей, уплотнители, расходные материалы электрики (лампы, предохранители и т.д.);
- Жидкостные теплообменники, вышедшие из строя по причине замерзания теплоносителя в них;
- рекламации, вызванные транспортировкой оборудования, некорректным монтажом оборудования, некорректным подключением узлов оборудования к внешним инженерным сетям, некорректным монтажом и настройкой защитных функций КИПиА, внешним воздействиями на оборудование, загрязнением элементов оборудования в процессе эксплуатации, самостоятельным ремонтом и модификацией оборудования, отсутствием необходимого технического обслуживания либо нарушениями правил эксплуатации оборудования, а также эксплуатацией оборудования в режимах и условиях эксплуатации, для которых данное оборудование не предназначено.

11.4 Гарантийными работами не предусмотрены отключения и подключения оборудования и КИПиА к внешним инженерным сетям, а также настройку и наладку оборудования и средств КИПиА для дальнейшей эксплуатации на объекте.

11.5 Сервисный центр в рамках гарантийного сервиса не берет на себя транспортные расходы при реализации устранения рекламации, в радиусе 150 км от места нахождения Сервисного центра.

11.6 Выполненная гарантийная услуга не изменяет сроков гарантии на данное оборудование, установленных при его продаже.

11.7 Сервисный центр или завод-изготовитель имеет право в одностороннем порядке отказать как в гарантийном, так и не в гарантийном сервисе, при наличии у обратившейся стороны открытых финансовых обязательств перед заводом-

изготовителем или Сервисным центром, вплоть до момента закрытия данных обязательств.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламация должна быть оформлена в письменном виде на бланке Сервисного центра, с обязательным указанием серийных номеров неисправного оборудования, описанием неисправности и контактной информации.

13. СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРЕ

Маркировка вентилятора _____

Дата отгрузки

" _____ " _____ 201 ____ г.

подпись

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

115404, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе д.5